



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w BRZOSZOWIE**
PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY
im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/77/2022

Brzozów, dnia 14.12.2022r.

Dotyczy postępowania
Dostawa i montaż dźwigów osobowych
Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/77/2022

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Po przeanalizowaniu SIWZ wnosimy o wydłużenie terminu wymiany dźwigu osobowego, który podlega ocenie. Jako największa firma produkująca dźwigi, posiadamy wiedzę i doświadczenie, iż podane przez Zamawiającego terminy wymiany dźwigu są nierealne do wykonania przy takim zakresie przedmiotowym zamówienia. Zamawiający powinien wskazać odrębne terminy wymiany dla każdego z dźwigów, ponieważ nie są to urządzenia o różnych parametrach technicznych.

Wnosimy o zmianę w części XVIII pkt. 9 b na :

- a) minimalny termin wymiany dźwigu osobowego elektrycznego o udźwigu min. 1600 kg, 5p wynoszący 35 dni roboczych
- b) minimalny termin wymiany dźwigu osobowego elektrycznego o udźwigu min. 1425 kg, 4p wynoszący 30 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy dotyczące terminów wymiany dźwigów.

W związku z tym, że wymieniane dźwigi osobowe wymieniane będą w budynkach nie wyłączonych z użytkowania i są windami pojedynczymi mają ogromny wpływ na logistyczne funkcjonowanie szpitala (przewóz pacjentów, posiłków, towarów, itd.), to czas wymiany dźwigu powinien być jak najkrótszy.

Wymiana dźwigów nie może odbywać się w tym samym czasie tzn. najpierw należy dokonać wymiany dźwigu osobowego w budynek „A” następnie dźwigu osobowego budynek „C”.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z-za **DYREKTORA**
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Pławski