



+GPD1	
Rozmiar	42U
Szerokość	800
Głębokość	1000
Wysokość	1980



Na tylnej ścianie szafy na samej górze i na dole zamontować po jednej listwie zasilającej 19" 9 gniazd uni-schuko każda, wyłącznikiem, o maksymalnym obciążeniu nie gorszym niż 3680 W




+GPD2	
Rozmiar	42U
Szerokość	800
Głębokość	1000
Wysokość	1980



Na tylnej ścianie szafy na samej górze i na dole zamontować po jednej listwie zasilającej 19" 9 gniazd uni-schuko każda, wyłącznikiem, o maksymalnym obciążeniu nie gorszym niż 3680 W



+GPD3	
Rozmiar	42U
Szerokość	800
Głębokość	1000
Wysokość	1980



Na tylnej ścianie szafy na samej górze i na dole zamontować po jednej listwie zasilającej 19" 9 gniazd uni-schuko każda, wyłącznikiem, o maksymalnym obciążeniu nie gorszym niż 3680 W



UWAGA:

1. Urządzenia aktywne wewnątrz szaf GPD znajdujące się poza zakresem opracowania. Dostarczone zostaną przez Zamawiającego.

- switch rdzeniowy 1U, 24xSFP+, 2xQSFP28
- switche 1U, 48xRJ45 1Gbps, 4xSFP+ 10Gbps, min. 920W PoE+
- oraz wszystkie wkładki SFP potrzebne do obsługi powyższych urządzeń.

zakres opracowania obejmuje: switch 1U, 24xRJ45 1Gbps, 4xSFP+ 10Gbps, min. 600W PoE+ na potrzeby systemu CCTV

Zamierzenie budowlane
Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielewskiego 18 w Brzozowie

Adres inwestycji
działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Bielewskiego 18, Brzozów

Projektant
mgr inż. Grzegorz Weber

Nr uprawnień:
PDK/0050/PWOE/19

Podpis:

Sprawdzający:

Nr uprawnień:
PDK/0191/POOE/06

Podpis:

Opracowali

Nr uprawnień:
PDK/0003/POOE/15

Podpis:

mgr inż. Piotr Krupomicki
mgr inż. Paweł Pac
mgr inż. Grzegorz Szylar
mgr inż. Marcin Stęchły

Tytuł rysunku
WIDOK ELEWACJI SZAF GPD

Element projektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY

Skala 1:100

Data 02.2024 r.

Nr rys.: **E-21**