


+L-3TE2

+L-3TR2



Nr obw.	Nazwa odbioru	Zasilanie z tablicy +J-RG	Ochronniki przepięć B+C	Kontrola faz	Blok rozdzielczy	3TR2/o/1	3TR2/o/2	3TR2/o/3	3TR2/o/4	3TR2/o/5	3TR2/o/6	3TR2/o/7	3TR2/o/8	3TR2/o/9	3TR2/k/1	3TR2/k/2	3TR2/k/3	3TR2/k/4	3TR2/k/5	3TR2/k/6	3TR2/s/01	3TR2/s/02	3TR2/s/03	3TR2/włz/01
						Zasilanie ośw. pom. 1.23	Zasilanie ośw. pom. 1.26	Zasilanie ośw. pom. 1.24, 1.25	Zasilanie ośw. pom. 1.8, 1.7	Zasilanie ośw. pom. 1.31, 1.32, 1.33	Zasilanie ośw. pom. 1.28, 1.29	Zasilanie ośw. pom. 1.30, 1.33, 1.34	Zasilanie ośw. pom. 1.35, 1.36, 1.38, 1.39	Rezerwa	Zasilanie gniazd pom. 1.24, 1.25	Zasilanie gniazd pom. 1.28, 1.29	Zasilanie gniazd pom. 1.30	Zasilanie LPD2 pom. 1.35	Zasilanie LPD1 pom. 1.35	Rezerwa	Zasilanie centrali NW1	Zasilanie drzwi automat.	Zasilanie kontroli dostępu	Rozdzielniczy +L-RUPS
	Pi [kW]	24	-	-	-	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	-	1,6	0,8	3	3	3	-	2	0,2	0,2	5
	kj	0,47	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-	0,4	0,4	0,4	0,9	0,4	-	1	1	1	0,5
	Ps [kW]	11,3	-	-	-	0,18	0,36	0,18	0,1	0,09	0,09	0,18	0,18	-	0,64	0,32	1,2	0,48	1,2	-	2	0,2	0,2	2,5
ZASILANIE						OŚWIETLENIE - ZASILANIE									GNIAZDA ZASILAJĄCE - KOMPUTEROWE						OBWODY SIŁOWE			

Zamierzenie budowlane
Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L" zlokalizowanego przy ul. ks. Bielańskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozów.

Adres inwestycji
działka nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozów.
w Brzozowie, ul. księdza Bielańskiego 18

Projektant mgr inż. Grzegorz Weber	Nr uprawnień: PDK/0050/PW0E/19	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Robert Bęben	Nr uprawnień: PDK/0191/POOE/06	Podpis:
Opracowali mgr inż. Piotr Krupnicki mgr inż. Paweł Pac mgr inż. Grzegorz Szylar mgr inż. Marcin Stęchły	Nr uprawnień: PDK/0151/PW0E/16	Podpis:

Tytuł rysunku
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +L-3TE2
SEKCJA ZASILANIA REZERWOWANEGO +L-3TR2

Element projektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY