



LEGENDA - instalacja przyzywowa:

- Terminal z wezwaniem Lekarza i LCD montaż p/t
- Lampka RGB + buczekmontaż p/t (puszka fi60)
- Przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS, h=1.2-1.5m.
- Kasujący/odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m.
- Pociągany BUS, h=2.2m.
- Przywoławczo-odwoławczy-lekarski z gniazdem RJ45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym * manipulator
- Przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym * manipulator
- Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem podtyńkowo (puszka fi60) h=2.2m.
- Zasilacz stabilizowany 24V DC montaż na szynie DIN

LEGENDA - rozdzielnie elektryczne:

- UPS_SOR - proj. wyłącznik przeciwpożarowy EPO UPS dla zasilania układów IT
- UPS_SERW - proj. wyłącznik przeciwpożarowy EPO UPS dla zasilania serwerowni
- +RGNN - istn. rozdzielnia elektryczna główna zespołu budynków szpitala
- +J-RG - istn. rozdzielnia elektryczna główna budynku L
- T-2, T-3 - istn. tablica transformatorów separacyjnych - do likwidacji
- +J-1RW1 - rozdzielnia wentylatorów
- +J-SERW1 - rozdzielnia serwerowni
- +J-UPS1 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS1, +BYPASS UPS
- +1UPS1 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS1
- +J-UPS2 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS2, +BYPASS UPS
- +1UPS2 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS2
- +J-OTE1 - rozdzielnica elektryczna poziomu przyziemia
- +J-OTP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-OTE1
- +J-OTR1 - sekcja zasilania rezerwowanego rozdzielnicy +J-OTE1
- +J-1TE1 - rozdzielnica elektryczna parteru
- +J-1TP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-1TE1
- +J-1TR1 - sekcja zasilania rezerwowego rozdzielnicy +J-1TE1
- +J-1TG1 - sekcja zasilania gwarantowanego rozdzielnicy +J-1TE1
- +J-1IT1 - rozdzielnica elektryczna układu zasilania IT1
- +J-1IT2 - rozdzielnica elektryczna układu zasilania IT2
- +J-1IT3 - rozdzielnica elektryczna układu zasilania IT3

- BAT - regał baterii dla zasilacza UPS
- +J-GPD - szafy Głównego Punktu Dystrybucyjnego

Zamierzenie budowlane
Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Białeńskiego 18 w Brzozowie

Adres inwestycji
działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Białeńskiego 18, Brzozów

Projektant mgr inż. Grzegorz Weber	Nr uprawnień: PDK/0050/PWOE/19	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Robert Bęben	Nr uprawnień: PDK/0191/POOE/06	Podpis:
Opracowali mgr inż. Piotr Kruponicki mgr inż. Paweł Pac mgr inż. Grzegorz Szylar mgr inż. Marcin Stęchły	Nr uprawnień: PDK/0003/POOE/15	Podpis:

Tytuł rysunku
INSTALACJA PRZYZYWOWA - RZUT PARTERU

Element projektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY