



LEGENDA

- Kanał wentylacyjny prostokątny ze sztywnych płyt wykonanych z gęsto sprasowanych włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną
- Kanał wentylacyjny prostokątny
- Kanał wentylacyjny okrągły
- Tłumik kanałowy prostokątny
- Tłumik kanałowy okrągły
- Przepustnica kanałowa prostokątna
- Przepustnica kanałowa okrągła
- Anemostat wirowy nawiewny
- Anemostat wirowy wyciągowy
- Nawiewnik / wyciąg wirowy ze skrzynki rozprężną z filtrem H13
- Kratka wentylacyjna nawiewna
- Kratka wentylacyjna wyciągowa
- Zawór wentylacyjny nawiewny
- Zawór wentylacyjny wyciągowy
- Kratka kontaktowa w drzwiach wg. proj. architektury
- Regulator zmiennego wydatku okrągły
- Regulator stałego wydatku okrągły

UWAGA:

- Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejących instalacji sanitarnych prowadzonych nad sufitami podciąganych w obudowach oraz brudach, przebieg nowoprojektowanych / przebudowanych tras instalacji sanitarnych należy dopasować / skoordynować z istniejącymi instalacjami. W przypadku braku możliwości usunięcia istniejącej instalacji należy powiadomić Projektanta, który ustali tok postępowania.
- Należy zdemontować wszystkie nieużywane instalacje sanitarne (wod-kan, co, ct, wentylacja mechaniczna)
- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.
- Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny stopnia trudności wykonania projektowanych instalacji.
- Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy zapoznać się z zakresem robót pozostałych branż, aby ustalić kolejność montażu, prowadzenia robót poszczególnych instalacji;

Zamieszanie budowlane  
Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Broczowie, zlokalizowanym na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Broczów przy ul. ks. Białowskiego 16 w Broczowie

Adres inwestycji  
działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Broczów  
ul. ks. Białowskiego 16, Broczów

Projektant  
mgr inż. Tomasz Tobolski

Nr uprawnień  
PDK/0028/POSC/18

Podpis:  
mgr inż. Joanna Rogalska

Opis:  
PDK/0063/POSC/21