


+J-1TG1



Nr obw.					1TG1/WLZ/1	1TG1/WLZ/2	1TG1/WLZ/3
Nazwa odbioru	Zasilanie z tablicy +J-UPS1	Ochronniki przepięć B+C	Kontrola faz	Blok rozdzielczy	zas. gwarantowane szafy 1IT1	zas. gwarantowane szafy 1IT2	zas. gwarantowane szafy 1IT3
PI [kW]	18,9	-	-	-	6,3	6,3	6,3
kj	1	-	-	-	1	1	1
Ps [kW]	18,9	-	-	-	6,3	6,3	6,3
ZASILANIE					UKŁADY ZASILANIA IT		

Nr rys.: **E-36**