

LEGENDA - instalacja przyzywowa:

- *Terminal z wezwaniem Lekarza i LCD montaż p/t*
- *Lampka RGB + buczekmontaż p/t (puszka fi60)*
- *Przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS, h=1.2-1.5m.*
- *Kasujący/odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m.*
- *Pociągany BUS, h=2.2m.*
- *Przywoławczo-odwoławczy-lekarski z gniazdem RJ45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym*
  ** manipulator*
- *Przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym*
  ** manipulator*
- *Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem podtynkowo (puszka fi60) h=2.2m.*
- *Zasilacz stabilizowany 24V DC* montaż na szynie DIN

LEGENDA - rozdzielnie elektryczne:

☑ UPS_SOR	- proj. wyłącznik przeciwpożarowy EPO UPS dla zasilania układów IT
☑ UPS_SERW	- proj. wyłącznik przeciwpożarowy EPO UPS dla zasilania serwerowni
+RGNN	- istn. rozdzielnia elektryczna główna zespołu budynków szpitala
+J-RG	- istn. rozdzielnia elektryczna główna budynku L
T-2, T-3	- istn. tablica transformatorów separacyjnych - do likwidacji
+J-1RW1	- rozdzielnia wentylatorni
+J-SERW	- rozdzielnia serwerowni
+J-UPS1	- rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS1, +BYPASS UPS
+1UPS1	- zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS1
+J-UPS2	- rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS2, +BYPASS UPS
+1UPS2	- zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS2
+J-0TE1	- rozdzielnica elektryczna poziomu przyziemia
+J-0TP1	- sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-0TE1
+J-0TR1	- sekcja zasilania rezerwowanego rozdzielnicy +J-0TE1
+J-1TE1	- rozdzielnica elektryczna parteru
+J-1TP1	- sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-1TE1
+J-1TR1	- sekcja zasilania rezerwowego rozdzielnicy +J-1TE1
+J-1TG1	- sekcja zasilania gwarantowanego rozdzielnicy +J-1TE1
+J-1IT1	- rozdzielnica elektryczna układu zasilania IT1
+J-1IT2	- rozdzielnica elektryczna układu zasilania IT2
+J-1IT3	- rozdzielnica elektryczna układu zasilania IT3
BAT	- regał baterii dla zasilacza UPS
+J-GPD	- szafy Głównego Punktu Dystrybucyjnego

Zamierzenie budowlane
Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

Adres inwestycji
działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów

Projektant: **mgr inż. Grzegorz Weber**	Nr uprawnień: **PDK/0050/PWOE/19**	Podpis:
Sprawdzający: **mgr inż. Robert Bęben**	Nr uprawnień: **PDK/0191/POOE/06**	Podpis:
Opracowali: **mgr inż. Piotr Krupornicki** **mgr inż. Paweł Pac** **mgr inż. Grzegorz Szylar** **mgr inż. Marcin Stąchły**	Nr uprawnień: **PDK/0003/POOE/15**	Podpis:

Tytuł rysunku
INSTALACJA PRZYZYWOWA - RZUT PRZYZIEMIA

Element projektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY

Skala **1:100**

Data **02.2024 r.**

Nr rys.: **E-22**