

LEGENDA - KONTROLA DOSTĘPU:

- KD.. — Kontroler dla 8 czytników RS-485
- Czytnik kart Mifare Classic RS485
- Ez — Elektrozwora 12VDC - wg stolarki drzwiowej
- E — Elektrozaczep rewersyjny 12VDC - wg stolarki drzwiowej
- K — Kontaktron - wg stolarki drzwiowej
- Przycisk wyjścia
- Awaryjny przycisk wyjścia

LEGENDA - INSTALACJA TELEWIZYJNA:

- TV — gniazdo telewizyjne 1x(RTV+SAT)
- urządzenia instalacji TV wg schematu ideowego
- przewód koncentryczny konstrukcja TRI-SHIELD 75Ω, typ np. TT-113
- antena umieszczona na maszcie antenowym

UWAGI:

1. Przewody instalacji należy prowadzić w projektowanych trasach kablowych w części objętej przebudową, natomiast w części istniejącej natynkowo w kanałach kablowych PCV 60x40mm

LEGENDA - rozdzielnie elektryczne:

- UPS_SOR — *proj. wyłącznik przeciwpożarowy EPO UPS dla zasilania układów IT*
- UPS_SERW — *proj. wyłącznik przeciwpożarowy EPO UPS dla zasilania serwerowni*
- **+RGNN** — *istn. rozdzielnia elektryczna główna zespołu budynków szpitala*
- **+J-RG** — *istn. rozdzielnia elektryczna główna budynku L*
- **T-2, T-3** — *istn. tablica transformatorów separacyjnych - do likwidacji*
- **+J-1RW1** — *rozdzielnia wentylatorni*
- **+J-SERW** — *rozdzielnia serwerowni*
- **+J-UPS1** — *rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS1, +BYPASS UPS*
- **+1UPS1** — *zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS1*
- **+J-UPS2** — *rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS2, +BYPASS UPS*
- **+1UPS2** — *zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS2*
- **+J-0TE1** — *rozdzielnica elektryczna poziomu przyziemia*
- **+J-0TP1** — *sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-0TE1*
- **+J-0TR1** — *sekcja zasilania rezerwowanego rozdzielnicy +J-0TE1*
- **+J-1TE1** — *rozdzielnica elektryczna parteru*
- **+J-1TP1** — *sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-1TE1*
- **+J-1TR1** — *sekcja zasilania rezerwowego rozdzielnicy +J-1TE1*
- **+J-1TG1** — *sekcja zasilania gwarantowanego rozdzielnicy +J-1TE1*
- **+J-1IT1** — *rozdzielnica elektryczna układu zasilania IT1*
- **+J-1IT2** — *rozdzielnica elektryczna układu zasilania IT2*
- **+J-1IT3** — *rozdzielnica elektryczna układu zasilania IT3*

BAT — *regał baterii dla zasilacza UPS*

+J-GPD — *szafy Głównego Punktu Dystrybucyjnego*

Zamierzenie budowlane

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

Adres inwestycji

działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów

Projektant	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Grzegorz Weber	**PDK/0050/PWOE/19**	
Sprawdzający:	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**
mgr inż. Robert Bęben	**PDK/0191/POOE/06**	
Opracowali	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**
mgr inż. Piotr Krupernicki **mgr inż. Paweł Pac** **mgr inż. Grzegorz Szylar** **mgr inż. Marcin Stąchły**	**PDK/0003/POOE/15**	

Tytuł rysunku

INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU ORAZ TV - RZUT PRZYZIEMIA

Element projektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY

Skala 1:100 | **Data 02.2024 r.** | **Nr rys.: E-25**