+J-1TE1

+J-1TP1



Nr obw.					1TP1/g/1	1TP1/g/2	1TP1/g/3	1TP1/g/4	1TP1/g/5	1TP1/g/6	1TP1/g/7	1TP1/g/8	1TP1/g/9	1TP1/g/10	1TP1/g/11	1TP1/g/12	1TP1/g/13	1TP1/g/14	1TP1/g/15	1TP1/g/16	1TP1/g/17	1TP1/g/18	1TP1/g/19	1TP1/g/20	1TP1/g/21	1TP1/g/22	1TP1/g/23	1TP1/a/1	1TP1/a/2	1TP1/a/5	1TP1/a/6	1TP1/a/7	1TP1/a/10	1TP1/a/11	1TR1/a/12	1TR1/a/13	1TR1/a/14	1TR1/a/15	1TR1/a/16	1TR1/a/17	1TR1/a/18	1TR1/a/19	1TR1/a/20	1TR1/a/21	1TP1/a/22
Nazwa odbioru	Zasilanie z tablicy +J-RG	Ochroniki przepięć B+C		Kontrola faz	Blok rozdzielczy	Zasilanie gniazd pom. 0.21	Zasilanie gniazd pom. 0.21, 0.39, 0.41, 0.45	Zasilanie gniazd pom. 0.4 i pom. porzadkowe	Zasilanie gniazda WC	Zasilanie gniazda WC	Zasilanie gniazda WC	Zasilanie gniazd pom. 0.6	Zasilanie gniazda WC	Zasilanie gniazd pom. 0.9	Zasilanie gniazda WC	Zasilanie gniazd pom. 0.23	Zasilanie gniazd pom. 0.26	Zasilanie gniazd pom. 0.26	Zasilanie gniazd pom. 0.26	Zasilanie gniazd pom. 0.29	Zasilanie gniazd pom. 0.32	Zasilanie gniazd pom. 0.35	Zasilanie gniazd pom. 0.36	Zasilanie gniazd pom. 0.37	Zasilanie gniazd pom. 0.37	Zasilanie gniazd pom. 0.38	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie zestawu gniazd	Zasilanie zestawu gniazd	Zasilanie żaluzji elektrycznych	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie egregatu klimatyzacji układu K-8	Zasilanie egregatu klimatyzacji układu K-5	Zasilanie pompek skroplin	Zasilanie wentylatora WC	Zasilanie wentylatora WC	Zasilanie wentylatora WC	Zasilanie wentylatora WC	Zasilanie wentylatora WC	Zasilanie wentylatora WC	Zasilanie wentylatora WC	Zasilanie wentylatora WC	Zasilanie wentylatora WC	Rezerwa
Pi [kW]	67	-		-	-	2	0,2	1	1,6	3,2	3,2	0,8	1,6	0,8	1,6	2	1	1	1,2	1	2	2	2	1,4	1	0,8	-	-	15	15	0,8	-	-	2	2,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Ij	0,38	-		-	-	0,1	0,1	0,5	0,25	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	-	-	0,1	0,1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Ps [kW]	25,3	-		-	-	0,2	0,2	0,5	0,4	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	1	1	1	1,2	0,5	1	1	1	1,4	1	0,8	-	-	1,5	1,5	0,8	-	-	2	2,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
ZASILANIE					GNIAZDA ZASILAJĄCE - OGÓLNE																							ZASILANIA SIŁOWE																

Zamierzenie budowlane

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

Adres inwestycji

działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów

Projektant	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Grzegorz Weber	**PDK/0050/PWOE/19**	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Robert Bęben	**PDK/0191/POOE/06**	
Opracował	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Piotr Krupornicki **mgr inż. Paweł Pac** **mgr inż. Grzegorz Szyler** **mgr inż. Marcin Stęchły**	**PDK/0003/POOE/15**	

Tytuł rysunku

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +J-1TE1
SEKCJA ZASILANIA PODSTAWOWEGO +J-1TP1

Element projektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY

Skala

-c-

Data **02.2024 r.**

Nr rys.: **E-35**