


+J-1RW1



Nr obw.					1RW1/w/1	1RW1/w/2	1RW1/w/3	1RW1/w/4	1RW1/w/5	1RW1/s/01	1RW1/s/02	1RW1/s/03	1RW1/s/04	1RW1/s/05	1RW1/s/06	1RW1/s/07	1RW1/s/07	1RW1/n/1	1RW1/n/2	1RW1/n/3	1RW1/g/1	1RW1/g/2	1RW1/k/1	1RW1/o/1	1RW1/o/1
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdzielniczy +RGNN-C	Ochronniki przepięć B+C	Kontrola faz	Blok rozdzielczy	Zasilanie Centrala wentylacyjna N1W1	Zasilanie Centrala wentylacyjna N2W2	Zasilanie Centrala wentylacyjna N3W3	Zasilanie Centrala wentylacyjna N4W4	Zasilanie Nawilżacz parowy	Zasilanie Agregat chłodniczy centrali N2W2	Zasilanie Agregat chłodniczy centrali N3W3	Zasilanie Agregat chłodniczy centrali N3W3	Zasilanie Agregat chłodniczy centrali N4W4	Zasilanie Pompa odzysku glikolowego	Zasilanie Istn. układ sterowania węzłem cieplnym	Zasilanie Istn. układ rozdzielacza C.O.	Zasilanie Proj. układ rozdzielacza C.T.	Zasilanie Regulatory VAV	Zasilanie Regulatory VAV	Zasilanie Regulatory VAV	Zasilanie Gniazda zwykłe	Zasilanie Zestaw gniazdowy 32A	Zasilanie Zestaw gniazd PEL2	Zasilanie Lampy awaryjne OS2AP	Sterowanie oświetleniem w1 pom. -1.22
Pi [kW]	134	-	-	-	2,2	4,5	18	3,5	34	2,9	12,5	12,5	3,6	0,65	0,1	7	8	0,06	0,06	0,06	3	18	3	0,01	0,1
kj	0,84	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,4	0,6	0,4	0,9	0,9
Ps [kW]	111,88	-	-	-	1,98	4,05	16,2	3,15	30,6	2,61	11,25	11,25	3,24	0,59	0,09	6,3	7,2	0,05	0,05	0,05	1,2	10,8	1,2	0,01	0,01
U [V]	400 AC	-	-	-	230 AC	400 AC	400 AC	400 AC	400 AC	230 AC	400 AC	400 AC	230 AC	230 AC	230 AC	400 AC	400 AC	24 DC	24 DC	24 DC	230 AC	400 AC	230 AC	230 AC	230 AC
ZASILANIE					OBWODY URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI																OBWODY SIŁOWE			OBWODY OŚWIETLENIA	

<p>Zamierzenie budowlane</p> <p>Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielańskiego 18 w Brzozowie</p>		
<p>Adres inwestycji</p> <p>działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów ul. ks. Bielańskiego 18, Brzozów</p>		
<p>Projektant</p> <p>mgr inż. Grzegorz Weber</p>	<p>Nr uprawnień:</p> <p>PDK/0050/PWOE/19</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdzający:</p> <p>mgr inż. Robert Bęben</p>	<p>Nr uprawnień:</p> <p>PDK/0191/POOE/06</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Opracowali</p> <p>mgr inż. Piotr Krupornicki mgr inż. Paweł Pac mgr inż. Grzegorz Szytar mgr inż. Marcin Stęchły</p>	<p>Nr uprawnień:</p> <p>PDK/0003/POOE/15</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Tytuł rysunku</p> <p>SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +J-1RW1</p>		<p>Element projektu budowlanego:</p> <p>PROJEKT TECHNICZNY</p>
<p>Skala</p> <p>-:-</p>	<p>Data 02.2024 r.</p>	<p>Nr rys.: E-38</p>