






Legenda:


- 


Kamera kopułkowa, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M
- 

Kamera bullet, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T
- 

Rejestrator IP  
Rejestrator typu all-in-one , 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s  
+ 2x 8TB HDD
- 

Panel ograniczników przepięć EWIMAR PTF-58R-EXT/PoE
- 

Switch 24 port PoE 380W + 4 1000 BASE-X Fiber SFP port PoE 380W
- 

Ogranicznik przepięć PoE
- 

Przewód S/FTP 4x2xAWG23 650MHz kat.6A LSFRZH

UWAGI:

System musi być kompatybilny z instalacją CCTV projektowaną w na innych oddziałach szpitala.

Zamierzenie budowlane Przebudowa Pawilonu "F" Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielańskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów		
Adres inwestycji działka nr ewid. 2464/2 obr. 0001, Brzozów. w Brzozowie, ul. księdza Bielańskiego 18		
Projektant mgr inż. Grzegorz Weber	Nr uprawnień: PDK/0050/PWOE/19	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Robert Bęben	Nr uprawnień: PDK/0191/POOE/06	Podpis:
Opracowali mgr inż. Piotr Krupnicki mgr inż. Paweł Pac mgr inż. Grzegorz Szylar mgr inż. Marcin Stęchły	Nr uprawnień: PDK/0003/POOE/15	Podpis:
Tytuł rysunku INSTALACJA CCTV - SCHEMAT IDEOWY	Element projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY	
Skala -:-	Data 02.2024 r.	Nr rys.: E-16