


+F-TP1



Klasa izolacji: II

Stopień ochrony: IP31

Stopień ochrony: IK08

Prąd znamionowy: 125 A

Rodzaj: Podtynkowa

Ilość modułów: 144

Szerokość: 560 mm

Wysokość: 984 mm

Głębokość: 120 mm

<p>Zamierzenie budowlane</p> <p>Przebudowa Pawilonu "F" Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielańskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów</p>		
<p>Adres inwestycji</p> <p>działka nr ewid. 2464/2 obr. 0001, Brzozów. w Brzozowie, ul. księdza Bielańskiego 18</p>		
<p>Projektant</p> <p>mgr inż. Grzegorz Weber</p>	<p>Nr uprawnień:</p> <p>PDK/0050/PWOE/19</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdzający:</p> <p>mgr inż. Robert Bęben</p>	<p>Nr uprawnień:</p> <p>PDK/0191/POOE/06</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Opracowali</p> <p>mgr inż. Piotr Krupornicki mgr inż. Paweł Pac mgr inż. Grzegorz Szyilar mgr inż. Marcin Stęchły</p>	<p>Nr uprawnień:</p> <p>PDK/0003/POOE/15</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Tytuł rysunku</p> <p>WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICZY +F-TP1</p>	<p>Element projektu budowlanego:</p> <p>PROJEKT TECHNICZNY</p>	
<p>Skala</p> <p>-:-</p>	<p>Data 02.2024 r.</p>	<p>Nr rys.: E-28</p>