

L.p	Numer katalogowy	Szt.	Opis
1	LV432813	3	NSX630F 3P
2	LV432080	3	Mic2.3 630A - NSX630 3P
3	LV432641	3	220-240V 50/60HZ MT400/630 NSX
4	29450	18	OF/SDE - NSX
5	LV429387	3	MX - 220-240VAC NSX
6	LV480852	23	ISFL160 3P m/h 100mm M8
7	LV480856	6	ISFL250 3P m/h 180mm M12
8	03453	3	PŁ.M.POZ.NS630 3P
9	03275	3	PŁ.CZ.PION.NS630 OBR/NAP.SILN.
10	04753	5	SZYNA ELAST.IZOL.32X8 L1800
11	LV432591	7	1 3P osłona terminal krót NSX400/630
12	03545	2	PŁ.M.ISFL160 A ROZ.100MM
13	03736	2	IP55 PŁ.CZ.ISFL 185BC 160A W650
14	49903	4	Listwa osłaniająca ISFL160
15	03546	1	PŁ.M.ISFL ROZ.185MM W650
16	03735	1	Płyta czołowa do ISFL160 W650
17	03547	1	PŁ.M.ISFL ROZ.185MM W800
18	03735E	1	Płyta czołowa do ISFL160 W800 (03735E )
19	49910	4	Listwa osłaniająca ISFL250-630
20	08607	2	RAMA W650+150 D600
21	08578	2	RAMA POKR.IP30 W800
22	08738	3	PANEL TYLNY IP30 W800
23	08638	3	POKRYWA PEŁNA IP30 W800 D600
24	08566	1	RAMA ZAWIAS.WSP.PŁ.CZ W650
25	04502	8	LINERGY DO SZYNY 630A
26	01109	1	12 sztuk el. blokujących LINERGY
27	04651	8	WSPORNIK DO SZYN PION.BOCZ.LINERGY
28	08608	1	RAMA W800 D600
29	08576	2	RAMA POKR.IP30 W650
30	08760	1	2 PANELE BOCZNE IP30 W600
31	PM810MG	2	MIERNIK PARAM. SIECI ELEKTR. PM810
32	METSECT5VF060	6	Przekł. pr. 600/5 do sz.11x64 i 31x51
33	A9N15656	2	PODSTAWA BEZPIECZN. STI 3P 500V
34	A9L16633	2	PRF12.5R-T1+2-3P-12.5
35	03401	2	SZYNA DO AP.MOD.
36	03204	1	PŁ.CZ.MOD.4M
37	03911	1	PŁ.CZ.96X96
38	03908	2	ZASŁEPKA 96X96
39	MGN15717	2	PODST. BEZPIECZN. SBI 22x58 3P
40	03203	1	PŁ.CZ.MOD.3M
41	03801	2	OSŁONA CZOŁOWA PEŁNA 1Mgo
42	03806	1	PŁ.CZ.PEŁNA 6M
43	03802	1	PŁ.CZ.PEŁNA 2M
44	LV480855	4	ISFL400 DIRECT 185MM BUSBAR SCREWS M12
45	49803	2	Rozł.Fupact ISFT160FPAV 3P M8
46	03556	1	PŁ.M.ISFT160

47	03321	1	PŁ.CZ.PION.ISFT 160A
48	49869	4	Ośłona zacisków ISTF 160
49	LV480870	8	ISFL250 A 630 BLANK PANEL COVER
50	03741	4	Zaślepka do ISFL250/630
51	03740	3	Zaślepka do ISFL160
52	SZR	1	APZ2T1S

#### Zestawienie tablica potrzeb własnych RG

53	1	Obudowa n/t 2x12 IP 20 2 kl. izolacji
54	1	wyłącznik P344 C 20
55	3	wyłącznik P312 B16
56	2	wyłącznik S301 B10

#### Materiały pozostałe przebudowy rozdzielni

57	110	kabel YLY 4x95
58	10	kabel YLY 4x70
59	55	kabel YLY 5x35
60	10	kabel YLY 5x25
61	70	kabel YKY 5x10
62	10	przewód YDY 5x4
63	20	przewód YDY 5x2,5
64	20	przewód YDY 3x2,5
65	20	przewód YDY 3x1,5
66	70	przewód LgY 16
67	30	bednarka FeZn 25/4
68	3	Mufa ZRM-2
69	3	Mufa ZRM-1
70	15	Koryto kablowe 200/50
71	15	Koryto kablowe 100/50

